



## ÉPÜLET ADATLAP

**Tatabánya**  
**Álmos vezér u. 7-15.**

**Városrész: Újváros**  
**Építés éve: 1955**  
**Közös képviselő: Lukács Sándor**

### Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Hagyományos
Fűtött léghőméter:	6655
Épület jellege:	fszt.+ 3 emelet
Lakások száma:	52
Fűtési rendszer:	alsóelosztású kétcsöves
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011. szeptember 19.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	SIEMENS nyomáskülönbségszabályzóval egybeépített termosztatikus radiátorszelep, visszatérő csavarzat, távkiolvasású SIEMENS költségosztók
Kivitelező:	Mikron Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	Mikron Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

### Az épület hő-fogyasztásának alakulása

2012. májusig

Álmos vezér u. 7-15.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2011/2012	194	4,39	1165,810	16,83
2010/2011	206	4,95	1459,320	-
2009/2010	198	4,57	1477,922	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 1401,785 GJ
2008/2009	194	5,40	1300,565	
2007/2008	199	5,01	1369,332	

