

ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya Béla király körtér 40-41-42.

Városrész: Újváros

Építés éve: 1965

Közös képviselő: Házmasteri Szolgálat Kft.

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Salakbeton (blokkos)
Fűtött léghőméter:	6834
Épület jellege:	fszt.+ 4 emelet
Lakások száma:	57
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású, földszinti radiátorok szifonkötéssel
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2010. november 4.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Siemens nyomáskülönbség szabályzóval egybeépített termosztatikus radiátorszelepek, Siemens visszatérő elzáró szelepek, Siemens WHE 465 Z távkiolvasású elektronikus költségosztók beépítése, fűtési rendszer hidraulikai besabályozása
Kivitelező:	MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.



Az épület hőfogyasztásának alakulása

2013. májusig

Béla király krt. 40-41-42.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	641,773	42,00
2011/2012	194	4,39	669,311	39,50
2010/2011	178	4,20	672,413	39,30
2009/2010	182	4,25	1098,551	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 1106,9 GJ
2008/2009	163	4,16	1107,322	
2007/2008	180	4,50	1114,806	

Year	Corrected Consumption (GJ)
2007/2008	1114,806
2008/2009	1107,322
2009/2010	1098,551
2010/2011	672,413
2011/2012	669,311
2012/2013	641,773

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

