

ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya
Erdész u. 20-21.

Városrész: Dózsakert

Építés éve: 1970

Közös képviselő: Dózsa Lakásszövetkezet

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Salakbeton (blokkos)
Fűtött léghőméter:	3977
Épület jellege:	fszt. + 4 emelet
Lakások száma:	31
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.09.11.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	dinamikus nyomáskülönbség-szabályzós termosztatikus radiátorszelepek, fűtőtest visszatérő elzárók, távkivolvasású költségosztók, hidraulikai beszabályozás
Kivitelező:	TECHEM Kft., 9028.Győr, Szent Imre út 128.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	TECHEM Kft., 9028.Győr, Szent Imre út 128.



Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Erdész u. 20-21.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	394,753	30,9
2011/2012	150	4,10	481,740	15,7
2010/2011	205	4,91	573,086	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 571,4 GJ
2009/2010	198	4,57	577,275	
2008/2009	194	5,40	571,652	
2007/2008	199	5,01	563,649	

Year	Corrected Consumption (GJ)
2007/2008	563,649
2008/2009	571,652
2009/2010	577,275
2010/2011	573,086
2011/2012	481,740
2012/2013	394,753

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

