



ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya Erdész u. 29-30.

Városrész: Dózsakert
Építés éve: 1971
Közös képviselő: KÉKES Kft.

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Salakbeton (blokkos)
Fűtött léghőméter:	3951
Épület jellege:	fszt. + 4 emelet
Lakások száma:	30
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.04.28.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	dinamikus nyomáskülönbség-szabályzós termosztatikus radiátorszelepek, fűtőtest visszatérő elzárók, távkiolvasású költségosztók, hidraulikai beszabályozás
Kivitelező:	Kvalitat Team Kft., 2896 Szomód, Kossuth u. 8.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	TECHEM Kft., 9028.Győr, Szent Imre út 128.





Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Erdész u. 29-30.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	379,500	31,7
2011/2012	194	4,39	372,672	32,9
2010/2011	202	4,82	573,815	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 555,7 GJ
2009/2010	198	4,57	532,736	
2008/2009	194	5,40	558,908	
2007/2008	199	5,01	557,414	

Év	Korrigált fogyasztás (GJ)
2007/2008	557,414
2008/2009	558,908
2009/2010	532,736
2010/2011	573,815
2011/2012	372,672
2012/2013	379,500

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

