



ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya Erőmű tér 7/a

Városrész: Erőműi lakótelep

Építés éve: 1960-as évek

Közös képviselő: Házmasteri Szolgálat Kft.

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Hagyományos (tégla)
Fűtött léghőméter:	1449
Épület jellege:	fszt. + 2 emelet
Lakások száma:	11
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.09.22.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	dinamikus nyomáskülönbség-szabályozós termosztatikus radiátorszelepek, fűtőtest visszatérő elzárók, távkivitelvasású költségosztók, hidraulikai beszabályozás
Kivitelező:	Mikron Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	Mikron Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.





Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Erőmű tér 7/a				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	159,540	32,3
2011/2012	196	4,45	158,858	32,6
2010/2011	206	4,95	242,877	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 235,7 GJ
2009/2010	198	4,57	230,239	
2008/2009	194	5,40	225,193	
2007/2008	199	5,01	244,470	

Év	Korrigált fogyasztás (GJ)
2007/2008	244,470
2008/2009	225,193
2009/2010	230,239
2010/2011	242,877
2011/2012	158,858
2012/2013	159,540

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

