

ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya Gál lakótelep 103.

Városrész: Gál István lakótelep

Építés éve: 1984

Közös képviselő: KÉKES Kft.

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Blokkos
Fűtött léghőméter:	1468
Épület jellege:	fszt. + 3 emelet
Lakások száma:	8
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.09.28.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	dinamikus nyomáskülönbség-szabályzós termosztatikus radiátorszelepek, fűtőtest visszatérő elzárók, távkivitelésű költségosztók, hidraulikai beszabályozás
Kivitelező:	KVALITAT TEAM Kft., 2896 Szomód, Kossuth u. 8.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	TECHEM Kft., 9028.Győr, Szent Imre út 128.



Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Gál Itp. 103.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	177,965	32,1
2011/2012	194	4,39	174,699	33,3
2010/2011	203	4,85	266,726	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 262 GJ
2009/2010	198	4,57	264,886	
2008/2009	194	5,40	253,703	
2007/2008	199	5,01	262,496	

Year	Average External Temperature (°C)
2007/2008	5,01
2008/2009	5,40
2009/2010	4,57
2010/2011	4,85
2011/2012	4,39
2012/2013	4,09

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

