



## ÉPÜLET ADATLAP



### Tatabánya Gál lakótelep 502-503-504.

Városrész: Gál István lakótelep

Építés éve: 1986

Közös képviselő: Házmasteri Szolgálat

### Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Panel
Fűtött léghőméter:	5420
Épület jellege:	fogadósint + 5 emelet
Lakások száma:	35
Fűtési rendszer:	felsőelosztású egycsöves átkötőszakaszos rendszerű
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2010. december 9.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Siemens kisellenállású termostatikus radiátorszelepek, golyóscsap visszatérő elzárók, Siemens távkiolvasású elektronikus költségosztók, TA központi dinamikus nyomáskülönbség szabályzó szeleppár, TA STAD statikus strangszabályzók, fűtési rendszer hidraulikai besabályozása
Kivitelező:	MIKRON Kft., 2040. Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	MIKRON Kft., 2040. Budaörs, Gyár u. 2.





### Az épület hőfogyasztásának alakulása

2013. májusig

Gál Itp. 502-503-504.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	484,573	20,6
2011/2012	194	4,39	489,427	19,8
2010/2011	115	3,85	531,397	12,9
2009/2010	121	4,00	588,053	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 610,1 GJ
2008/2009	100	2,73	617,727	
2007/2008	116	5,20	624,495	

Year	Corrected Consumption (GJ)
2007/2008	624,495
2008/2009	617,727
2009/2010	588,053
2010/2011	531,397
2011/2012	489,427
2012/2013	484,573

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

