



## ÉPÜLET ADATLAP



### Tatabánya Gál lakótelep 807.

Városrész: Gál István lakótelep

Építés éve: 1987

Közös képviselő: TRF Kft.

### Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Panel
Fűtött léghőméter:	4425
Épület jellege:	pincszint +4 emelet
Lakások száma:	11
Fűtési rendszer:	átkötőszakaszos egycsöves
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.08.11.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	kisellenállású termosztatikus szelepek, golyóscsap alsó elzárók, TECHEM távkivételű elektronikus költségosztók, hidraulikai szabályzó szelepek, beszabályozás
Kivitelező:	MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.





**Az épület hőfogyasztásának alakulása**  
2013. májusig

Gál Itp. 807.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	152,792	24,8
2011/2012	194	4,39	154,486	23,9
2010/2011	205	4,91	202,385	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 203,1 GJ
2009/2010	198	4,57	203,411	
2008/2009	194	5,40	207,158	
2007/2008	199	5,01	199,522	

Év	Korrigált fogyasztás (GJ)
2007/2008	199,522
2008/2009	207,158
2009/2010	203,411
2010/2011	202,385
2011/2012	154,486
2012/2013	152,792

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

