



## ÉPÜLET ADATLAP



### Tatabánya Gál lakótelep 901.

Városrész: Gál István lakótelep

Építés éve: 1988

Közös képviselő: Bonus Contact Bt.

### Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Panel
Fűtött léghőmérték:	4482
Épület jellege:	pincszint + 4 emelet
Lakások száma:	32
Fűtési rendszer:	átkötőszakaszos egyvcsöves
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.07.29.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Kisellenállású termosztatikus radiátorszelepek, golyóscsap visszatérő elzárók, hidraulikai strangszabályzó szelepek, SIEMENS távkivételű elektronikus költségosztók, hidraulikai beszabályozás
Kivitelező:	MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.





**Az épület hőfogyasztásának alakulása**  
2013. májusig

Gál Itp. 901.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	446,333	31,1
2011/2012	194	4,39	468,019	27,7
2010/2011	206	4,95	597,006	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 647,7 GJ
2009/2010	198	4,57	669,451	
2008/2009	194	5,40	668,525	
2007/2008	199	5,01	655,928	

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

