



ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya
Határ út 20/a

Városrész: Erőműi lakótelep
Építés éve: 1960-as évek
Közös képviselő: Ház Gazda Kft.

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Hagyományos (tégla)
Fűtött léghőméter:	1450
Épület jellege:	fszt. + 2 emelet
Lakások száma:	11
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.08.18.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Siemens nyomáskülönbség-szabályzós termosztatikus radiátorszelepek, fűtőtest visszatérő elzárók, távkiolvasású költségosztók, hidraulikai beszabályozás
Kivitelező:	TECHEM Kft., 9028.Győr, Szent Imre út 128.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	TECHEM Kft., 9028.Győr, Szent Imre út 128.





Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Határ út 20/a				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	153,667	31,8
2011/2012	196	4,45	146,063	35,2
2010/2011	206	4,95	295,809	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 225,3 GJ
2009/2010	198	4,57	201,752	
2008/2009	194	5,40	200,603	
2007/2008	199	5,01	203,119	

Év	Korrigált fogyasztás (GJ)
2007/2008	203,119
2008/2009	200,603
2009/2010	201,752
2010/2011	295,809
2011/2012	146,063
2012/2013	153,667
Korszerűsítés előtti átlagos	225,3

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

