



ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya Határ út 22/a

Városrész: Erőműi lakótelep
Építés éve: 1960-as évek
Közös képviselő: Dávid Ildikó

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Hagyományos (tégla)
Fűtött léghöbméter:	1466
Épület jellege:	fszt. + 2 emelet
Lakások száma:	11
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású, földszinti radiátorok szifonkötéssel
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2010. október 6.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Siemens nyomáskülönbség szabályzóval egybeépített termosztatikus radiátorszelepek, Siemens visszatérő elzáró szelepek, Siemens WHE 465 Z távkiolvasású elektronikus költségosztók beépítése, fűtési rendszer hidraulikai besabályozása
Kivitelező:	KVALITAT TEAM Kft., 2800. Tatabánya, Gál Itp. 526.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	MIKRON Kft., 2040. Budaörs, Gyár u. 2.





Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Határ út 22/a				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	161,030	20,6
2011/2012	196	4,45	150,693	25,7
2010/2011	175	4,20	168,830	16,7
2009/2010	180	4,20	211,341	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 202,8 GJ
2008/2009	186	5,11	192,829	
2007/2008	178	4,48	204,156	

Év	Korrigált fogyasztás (GJ)
2007/2008	204,156
2008/2009	192,829
2009/2010	211,341
2010/2011	168,830
2011/2012	150,693
2012/2013	161,030
Átlagos (előtti)	202,8

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

