



ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya Köztársaság útja 33-34.

Városrész: Újváros

Építés éve: 1969

Közös képviselő: KÉKES Kft.

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Középblokkos
Fűtött léghőméret:	4037
Épület jellege:	fszt.+ 4 emelet
Lakások száma:	29
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású, földszinti radiátorok szifonkötéssel
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.06.30.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Siemens nyomáskülönbség szabályzóval egybeépített termosztatikus radiátorszelepek, Siemens visszatérő elzáró szelepek, Siemens WHE 465 Z távkivitelű elektronikus költségosztók beépítése, fűtési rendszer hidraulikai besabályozása
Kivitelező:	MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.





Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Köztársaság útja 33-34.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	438,424	19,6
2011/2012	194	4,39	444,044	18,6
2010/2011	202	4,82	548,102	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 545,6 GJ
2009/2010	198	4,57	544,890	
2008/2009	194	5,40	538,874	
2007/2008	199	5,01	550,555	

Year	Corrected Consumption (GJ)
2007/2008	550,555
2008/2009	538,874
2009/2010	544,890
2010/2011	548,102
2011/2012	444,044
2012/2013	438,424

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

