



ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya
Köztársaság útja 35-36-37-38.

Városrész: Újváros

Építés éve: 1969

Közös képviselő: Balogh Jánosné

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Salakbeton (blokkos)
Fűtött léghőméter:	7670
Épület jellege:	fszt.+ 4 emelet
Lakások száma:	56
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású, földszinti radiátorok szifonkötéssel
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2010. november 4.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Siemens nyomáskülönbség szabályzóval egybeépített termosztatikus radiátorszelepek, Siemens visszatérő elzáró szelepek, Siemens WHE 465 Z távkivlasású elektronikus költségosztók beépítése, fűtési rendszer hidraulikai besabályozása
Kivitelező:	MIKRON Kft., 2040. Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	MIKRON Kft., 2040. Budaörs, Gyár u. 2.





Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Köztársaság útja 35-36-37-38.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	445,774	53,7
2011/2012	194	4,39	416,307	56,7
2010/2011	178	4,20	476,378	50,5
2009/2010	182	4,25	927,543	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 962 GJ
2008/2009	162	4,12	922,268	
2007/2008	178	4,48	1036,058	

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

