

ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya Mártírok útja 11-12.

**Városrész: Újváros
Építés éve: 1966
Közös képviselő: TESZI Bt.**

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Salakbeton (blokkos)
Fűtött léghőmérték:	3919
Épület jellege:	fszt.+ 4 emelet
Lakások száma:	27
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású, földszinti radiátorok szifonkötéssel
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2010. november 22.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Siemens nyomáskülönbség szabályzóval egybeépített termosztatikus radiátorszelepek, Siemens visszatérő elzáró szelepek, Siemens WHE 465 Z távkiolvasású elektronikus költségosztók beépítése, fűtési rendszer hidraulikai beszabályozása
Kivitelező:	Mikron Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	Mikron Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.



Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Mártírok útja 11-12.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	252,166	54,3
2011/2012	194	4,39	326,636	40,8
2010/2011	115	3,85	383,074	30,6
2009/2010	121	4,00	539,050	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 551,8 GJ
2008/2009	100	2,73	555,846	
2007/2008	116	5,20	560,638	

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

