



## ÉPÜLET ADATLAP



### Tatabánya Mártírok útja 24-25-26.

Városrész: Újváros

Építés éve: 1967

Közös képviselő: Partnerhouse Kft.

#### Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Salakbeton(blokkos)
Fűtött léghőméter:	6817
Épület jellege:	fszt.+ 4 emelet
Lakások száma:	55
Fűtési rendszer:	alsóelosztású kétcsöves, földszinti radiátorok szifonkötéssel
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.07.18.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Siemens nyomáskülönbség szabályzóval egybeépített termosztatikus radiátorszelepek, Siemens visszatérő elzáró szelepek, Siemens WHE 465 Z távkivitelésű elektronikus költségosztók beépítése, fűtési rendszer hidraulikai besabályozása
Kivitelező:	Kvalitat Team Kft., 2896 Szomód, Kossuth u. 8.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.





**Az épület hőfogyasztásának alakulása**  
2013. májusig

<b>Mártírok útja 24-25-26.</b>				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	611,590	40,7
2011/2012	196	4,45	683,256	33,8
2010/2011	206	4,95	1031,004	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 1031,4 GJ
2009/2010	198	4,57	1040,503	
2008/2009	194	5,40	1025,958	
2007/2008	199	5,01	1028,160	

Year	Corrected Consumption (GJ)
2007/2008	1028,160
2008/2009	1025,958
2009/2010	1040,503
2010/2011	1031,004
2011/2012	683,256
2012/2013	611,590

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

