



## ÉPÜLET ADATLAP



### **Tatabánya Mártírok útja 54.**

**Városrész: Újváros**

**Építés éve: 1971**

**Közös képviselő: Házmasteri Szolgálat Kft.**

### **Műszaki adatok**

Épület építési technológiája:	Panel
Fűtött léghőméter:	7579
Épület jellege:	fszt.+ 10 emelet
Lakások száma:	60
Fűtési rendszer:	alsóelosztású kétcsöves
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011. 09.19.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Siemens dinamikus nyomáskülönbség-szabályzós termosztatikus szelepek, fűtőtest visszatérő elzárók, távkivételű költségosztók, hidraulikai beszabályozás
Kivitelező:	MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.





**Az épület hőfogyasztásának alakulása**  
2013. májusig

Mártírok útja 54.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	613,577	21,9
2011/2012	196	4,45	613,946	21,8
2010/2011	206	4,95	745,925	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 785,3 GJ
2009/2010	198	4,57	774,269	
2008/2009	194	5,40	800,418	
2007/2008	199	5,01	820,533	

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

