



ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya Ságyári út 3/b

Városrész: Óváros

Építés éve: 1962

Közös képviselő: KÉKES Kft.

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Épület építési technológiája: | Hagyományos |
| Fűtött léghőméter: | 5208 |
| Épület jellege: | pince+ 4 szint |
| Lakások száma: | 35 |
| Fűtési rendszer: | alsóelosztású kétcsöves |
| Korszerűsítés befejezési dátuma: | 2011.07.07. |
| Korszerűsítés műszaki tartalma: | SIEMENS nyomáskülönbség szabályozós radiátorszelepek, visszatérő elzárók, SIEMENS távkiolvasású elektronikus költségosztók, hidraulikai beszabályozás |
| Kivitelező: | MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2. |
| Költségosztás szolgáltató és kivitelező: | MIKRON Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2. |





Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

| Ságvári út 3/b | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|---------------------------|---|
| Év | Fűtött napok | Átlag külső hőfok | Korrigált fogyasztás (GJ) | Megtakarítás (%) |
| 2012/2013 | 189 | 4,09 | 515,767 | 30,2 |
| 2011/2012 | 194 | 4,39 | 523,740 | 29,1 |
| 2010/2011 | 205 | 4,91 | 726,503 | Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 738,799 GJ |
| 2009/2010 | 198 | 4,57 | 724,784 | |
| 2008/2009 | 194 | 5,40 | 727,021 | |
| 2007/2008 | 199 | 5,01 | 776,888 | |

| Year | Corrected Consumption (GJ) |
|------------------------|----------------------------|
| 2007/2008 | 776,888 |
| 2008/2009 | 727,021 |
| 2009/2010 | 724,784 |
| 2010/2011 | 726,503 |
| 2011/2012 | 523,740 |
| 2012/2013 | 515,767 |
| Average pre-renovation | 738,799 |

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

