



## ÉPÜLET ADATLAP



**Tatabánya**  
**Ságvári út 18/b**

**Városrész: Óváros**  
**Építés éve: 1957**  
**Közös képviselő: KÉKES Kft.**

### Műszaki adatok


Épület építési technológiája:	Hagyományos
Fűtött léghőméter:	5020
Épület jellege:	fszt. + 3 emelet
Lakások száma:	59
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2010. október 16.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Danfoss előbeállítható termosztatikus radiátorszelepek, Danfoss visszatérő elzáró szelepek, Techem FHKV data III távkiolvasású elektronikus költségosztók, Danfoss dinamikus nyomáskülönbség szabályzó szeleppárok beépítése, fűtési rendszer hidraulikai beszabályozása
Kivitelező:	AVIRAX HOLDING Kft., 2800. Tatabánya, Réti út 54.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	TECHEM Kft., 9028.Győr, Szent Imre út 128.





### Az épület hőfogyasztásának alakulása

2013. májusig



a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

