

ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya Sárberki lakótelep 403-404.

Városrész: Sárberki

Építés éve: 1979

Közös képviselő: TESZI Bt.

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Panel
Fűtött léghőméter:	4005
Épület jellege:	pincszint + 5 szint
Lakások száma:	30
Fűtési rendszer:	kétcsövesse átalakított alsóelosztású rendszer
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.07.08.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	kétcsövesse alakítás, SIEMENS nyomáskülönbség szabályzós termosztatikus radiátorszelepek, visszatérő elzárók, TECHEM távkiolvasású elektronikus költségosztók, hidraulikai beszabályozás
Kivitelező:	Avirax Holding Kft., 2800 Tatabánya, Réti út 54.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	TECHEM Kft., 9028.Győr, Szent Imre út 128.



Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Sárberki ltp. 403-404.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	402,786	24,7
2011/2012	194	4,39	422,593	21,0
2010/2011	205	4,91	526,169	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 534,9 GJ
2009/2010	198	4,57	547,104	
2008/2009	194	5,40	533,236	
2007/2008	199	5,01	533,097	

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

