



ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya Sárberki lakótelep 406-407.

Városrész: Sárberki
Építés éve: 1979
Közös képviselő: TESZI Bt.

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Panel
Fűtött léghőméter:	3960
Épület jellege:	pincszint + 5 szint
Lakások száma:	30
Fűtési rendszer:	kétcsövesse alakított alsóelosztású
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.07.20.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Kétcsövesse alakítás, SIEMENS nyomáskülönbség szabályzós termosztatikus radiátorszelepek, visszatérő elzárók, TECHEM távkiolvasású elektronikus költségosztók, hidraulikai besabályozás
Kivitelező:	AVIRAX Holding Kft., 2800 Tatabánya, Réti út 54.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	TECHEM Kft., 9028.Győr, Szent Imre út 128.





Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Sárberki ltp. 406-407.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	412,153	24,5
2011/2012	194	4,39	417,126	23,6
2010/2011	205	4,91	526,578	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 545,7 GJ
2009/2010	198	4,57	546,104	
2008/2009	194	5,40	538,854	
2007/2008	199	5,01	571,131	

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

