



ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya
Szent György u. 46.

Városrész: Kertváros
Építés éve: 1980
Közös képviselő: TESZI Bt.

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Salakbeton (blokkos)
Fűtött légméter:	1671
Épület jellege:	fszt. + 4 emelet
Lakások száma:	13
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású, földszinti radiátorok szifonkötéssel
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2010. november 3.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Siemens nyomáskülönbség szabályzóval egybeépített termosztatikus radiátorszelepek, Siemens visszatérő elzáró szelepek, Siemens WHE 465 Z távkiolvasású elektronikus költségosztók beépítése, fűtési rendszer hidraulikai besabályozása
Kivitelező:	MIKRON Kft., 2040. Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	MIKRON Kft., 2040. Budaörs, Gyár u. 2.





Az épület hőfogyasztásának alakulása
2013. májusig

Szent György u. 46.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	148,459	29,8
2011/2012	194	4,39	142,049	32,8
2010/2011	179	4,22	142,553	32,6
2009/2010	198	4,57	211,809	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 211,5 GJ
2008/2009	161	4,07	211,761	
2007/2008	178	4,46	210,865	

Year	Corrected Consumption (GJ)
2012/2013	148,459
2011/2012	142,049
2010/2011	142,553
2009/2010	211,809
2008/2009	211,761
2007/2008	210,865

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

