



ÉPÜLET ADATLAP



Tatabánya
Vadász u. 2-4-6.

Városrész: Dózsakert
Építés éve: 1972
Közös képviselő: Szalai Józsefné

Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Alagútzsalus
Fűtött léghőméter:	5797
Épület jellege:	fszt.+ 4 emelet
Lakások száma:	41
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2011.08.25.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	Siemens dinamikus nyomáskülönbség-szabályzós termosztatikus radiátorszelepek, fűtőtest visszatérő elzárók, távkiolvasású költségosztók, hidraulikai beszabályozás
Kivitelező:	Mikron Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	Mikron Kft., 2040 Budaörs, Gyár u. 2.





Az épület hőfogyasztásának alakulása

2013. májusig

Vadász u. 2-4-6.				
Év	Fűtött napok	Átlag külső hőfok	Korrigált fogyasztás (GJ)	Megtakarítás (%)
2012/2013	189	4,09	776,140	10,3
2011/2012	196	4,45	739,477	14,6
2010/2011	205	4,91	848,228	Korszerűsítés előtti átlagos fogyasztás: 865,5 GJ
2009/2010	198	4,57	781,265	
2008/2009	194	5,40	890,912	
2007/2008	199	5,01	941,493	

Year	Corrected Consumption (GJ)
2007/2008	941,493
2008/2009	890,912
2009/2010	781,265
2010/2011	848,228
2011/2012	739,477
2012/2013	776,140

a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

