

ÉPÜLET ADATLAP



**Tatabánya
Verebély u. 28.**

**Városrész: Kertváros
Építés éve: 1985
Közös képviselő: Ház Gazda Kft.**


Műszaki adatok

Épület építési technológiája:	Salakbeton (blokkos)
Fűtött léghőméter:	1828
Épület jellege:	fszt.+ 4 emelet
Lakások száma:	13
Fűtési rendszer:	kétcsöves alsóelosztású, földszinti radiátorok szifonkötéssel
Korszerűsítés befejezési dátuma:	2012. október 30.
Korszerűsítés műszaki tartalma:	DANFOSS előbeállítós termosztatikus radiátorszelepek, visszatérő csavarzatok, TECHEM FHKV data III távkiolvasású elektronikus költségosztók, TTS adatgyűjtő telepítése, központi DANFOSS dinamikus nyomáskülönbség-szabályzó szeleppár beépítése, hidraulikai beszabályozás
Kivitelező:	TECHEM Kft., 9028 Győr, Szent Imre út 128.
Költségosztás szolgáltató és kivitelező:	TECHEM Kft., 9028 Győr, Szent Imre út 128.



Az épület hőfogyasztásának alakulása

2013. májusig



a KOMTÁVHŐ Zrt. adatszolgáltatása alapján

